



Ergebnisbericht Anhang

Zusammenfassung Untersuchungsergebnisse

Auftrag 1205889 (Anhang), Probeneingangsdatum 18.11.2020

Erstellt am 25.11.2020 12:45

Kanton Zürich



Kantonales Labor Zürich
Fehrenstr. 15, Postfach
8032 Zürich
Seite 1/2

Probenr. oder Bezeichnung	Altersheim drei Tannen, im Sack - H Heizung	Sonnenberg, Hömelstr. 17 - H Wakü	Klappenschacht Nüholz - H DL
Analyt	Einheit	12058220-1	12058221-9
Feldmessungen			
Wassertemperatur (Feld)	°C	11.2	10.7
Mikrobiologie			
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	3	7
E. coli in 100 ml	KBE/100ml	0	0
Enterokokken in 100 ml	KBE/100ml	0	0
Physikalisch-chemische Parameter			
SSK 254 nm	1/m	0.5	0.6
Leitfähigkeit (20°C, Labor)	µS/cm	366	431
Leitfähigkeit (25°C, Labor)	µS/cm	405	478
pH (Labor)	pH	7.8	7.9
Härteparameter / Kationen			
Gesamthärte	°fH	21.1	26.2
Gesamthärte	mmol/l	2.1	2.6
Karbonathärte (SV pH 4.3)	°fH	20.5	25.7
Säureverbrauch	mmol/l	4.1	5.1
Resthärte	°fH	0.6	0.5
Calcium	mg/l	63.6	77.5
Magnesium	mg/l	12.7	16.7
Kalium	mg/l	0.8	0.6
Natrium	mg/l	<5.0	<5.0
Anionen			
Chlorid	mg/l	3.1	1.9
Fluorid	mg/l	<0.1	<0.1
Nitrat	mg/l	4.3	4.6
Sulfat	mg/l	7.2	1.9
			2.3



Ergebnisbericht Anhang

Zusammenfassung Untersuchungsergebnisse

Auftrag 1205889 (Anhang), Probeneingangsdatum 18.11.2020

Erstellt am 25.11.2020 12:45

Kanton Zürich



Kantonales Labor Zürich
Fehrenstr.15, Postfach
8032 Zürich
Seite 2/2

Legende

- 1 Ergebnis nicht konform (in **roter** Farbe gekennzeichnet)
- 2 Bitte Bemerkungen zu Analyten im Ergebnisbericht beachten